



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

DETECTOR ÓPTICO



Área de cobertura de 60 m². Certificado de acordo com a EN 14604:2002. Câmara de fumo óptico com algoritmo de detecção para aplicações residenciais. Sonda integrada e botão de teste para o teste fácil. Bateria fraca transmissão de sinal de alerta. Código de identificação único, com a transmissão do sinal para a identificação segura. Bateria compartimento de selecção" recurso impede a instalação sem baterias. Perfeita protecção contra insectos.