



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso  
Tel./ Fax: 252856106 \* Telem: 912255637  
geral@interfire.pt  
www.interfire.pt

Pág. 1/1

## PETTY



### Armário:

Dimensões 630 x 500 x 130 de largura de fundo elevado. Construído sobre um pedaço de lençol branco. Abertura lateral para a entrada de ventilação socos e orifícios de entrada de água no fundo para drenagem. Dobradiça Integral, ABS bloqueio abrefácil GISA.

### Carretel:

Pintado em vermelho Ral 3002, a 350 mm. com 180 ° de ângulo de torção

### · Mangueira:

Plano 45 mm com 15/20 metros de comprimento, feita de acordo com EN14540 padrão: 2003 e AENOR marca N. Modelo Satur-45.

### · Armação:

Para Lance e de conexão da mangueira certificados AENOR segundo UNE 23400-2: 1998

### · Válvula de assento:

Com a saída de 110, com tópicos 1½ ". E peça de teste para o manômetro.

### · LANÇA:

Variomatic 45 milímetros efeito triplo (pulverização, pulverização cónica e lock) e linha 1½ ". Diâmetro equivalente a 13 milímetros. Mínimo de 85 K

### · CALIBRE:

Rosqueado ¼ "GAS. Escala de 0-16 kg / cm<sup>2</sup>