



As portas corta-fogo são projetadas para o fechamento e setorização de lacunas padrão. Em uma posição sempre fechada, o fechamento da porta irá agir quando a porta é aberta, e em uma posição sempre aberta quando o sinal de alarme emite um pulso no eletroímã, ele é liberado deixando a porta totalmente fechada e com a ação do fogo expande a junta intumescente instalado ao redor do perímetro da porta, sendo selado. Como opção, pode ser automatizado e em caso de falta de fluido elétrico, o painel elétrico fecha a porta. Deve sempre haver uma rede segura e, de outra forma, um no-break é necessário para garantir a atualidade necessária para fechar a porta.

Esta é uma linha Fortex com medidas padrão. A porta é composta por 63 mm de espessura e enchimento à prova de fogo. Quadro em aço galvanizado de 1,5 mm de espessura e "junta intumescente" para junta de borracha. As dobradiças são sólidas com rolamento de esferas sem soldas vistas. A porta possui uma alça de nylon em forma de U e um cilindro com chave serrilhada.

www.interfire.pt

Zona Industrial da Poupa II
Rua A Fracção C 4780-793 Santo Tirso
Tel: 252856106 Tlm: 912255637
Email: geral@interfire.pt